

ข้อกำหนดการรับประกันแบตเตอรี่ Transpower

1. แบตเตอรี่ TGEN Series และ TLi Series สำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องจ่ายไฟสำรอง และ Solar Cell

2. ระยะเวลาประกันสินค้า : 1 ปี สำหรับรุ่น TGEN Series รับประกันสินค้า : 3 ปี สำหรับรุ่น TLi Series นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

3. เงื่อนไขการรับประกันแบตเตอรี่

- ความเสียหายอันเกิดจากการผลิต แต่ต้องผ่านการตรวจสอบจากโรงงานจนเป็นที่ปรากฏแน่ชัด ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทางโรงงานจริง และผลการตรวจสอบให้ถือเป็นที่สุด

4. ข้อควรระวัง

- ห้ามต่อขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ลูกเดียวกัน หรือชุดเดียวกัน เข้าด้วยกันโดยเด็ดขาด
- ห้ามตัดแปลง หรือเชื่อมสายไฟผิดเข้าขั้วแบตเตอรี่ โดยตรง และห้ามยึดติดลูกแบตเตอรี่เข้ากับอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่ลูกอื่น โดยใช้กาวทุกชนิด
- ไม่ควรใช้งานหรือเก็บแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ที่ได้รับแสงแดดโดยตรง หรืออับอากาศ หรือใกล้กับแหล่งกำเนิด ความร้อน หรือมีอุณหภูมิสูงกว่า 40 °C หรือต่ำกว่า 40 °C
- หากต้องการนำแบตเตอรี่ไปใช้งาน ณ ที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่า 25 °C จะต้องปรับค่าแรงดันต่าง ๆ ที่ระบุบนตัวแบตเตอรี่ตามลักษณะการใช้งาน
- ไม่ควรคายประจุแบตเตอรี่จนมีแรงดันลดลงเหลือต่ำกว่า 1.60 V/cell และต้องควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบตเตอรี่แต่ละรุ่น
- ควรอัดประจุแบตเตอรี่กลับเร็วที่สุดหลังการคายประจุแต่ละครั้งเสร็จสิ้นลง และห้ามคายประจุแบตเตอรี่ในระหว่างการอัดประจุกลับโดยเด็ดขาด ในกรณีที่ดึงกระแสออกจากแบตเตอรี่สูงกว่า 1.5C A ควรปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลงก่อนนำไปอัดประจุกลับ
- การอัดประจุต้องใช้เครื่องอัดประจุที่ออกแบบและสร้างขึ้นสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่แห่งเท่านั้น และต้องตั้งแรงดันเครื่องและกระแสเริ่มต้นตามระบุจากโรงงาน
- ให้อัดประจุแบตเตอรี่ซ้ำทุก 3 เดือน ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่มีการใช้งาน

5. การสิ้นสุดการรับประกัน

- ครบระยะเวลาการรับประกันตามที่บริษัทฯ กำหนด
- ไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุไว้
- เปลือกแบตเตอรี่บวมหรือปริแตก หรือแผ่นธาตุภายในกร่อน ร้อน แดก ยุ่ย หรือชำรุด หรือขั้วแบตเตอรี่ขึ้นสนิมหรือเกิดเกลือซัลเฟต อันเกิดจากการอัดหรือคายประจุเกินกำลังหรือการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี